

3920

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рабочее колесо ВД 15,5 кг Ø 80
наименование изделия

зав № 3180 в количестве 1 шт

изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Контролёр ОТК



[Handwritten signature]
личная подпись

3.03.2022
дата

[Handwritten signature]
расшифровка подписи

Начальник цеха

[Handwritten signature]
личная подпись

03.03.2022
дата

[Handwritten signature]
расшифровка подписи



ПРОТОКОЛ
балансировки ротора
 на балансировочном станке БМ1000-11

Исполнитель:	ООО "ИЗ" Теплогенератор"	
Заказчик:		
ПАРАМЕТРЫ РОТОРА		
Имя:	ВВ 15.5	
Название агрегата:		
Заводской номер:	N	
Масса ротора, кг:	498.88	
Частота вращения ротора, об/мин:	200 ± 10	
Количество плоскостей кривизны:	2	
Номер плоскости	1	2
Радиус плоскости кривизны, мм:	775.8	775.8
РЕЗУЛЬТАТЫ БАЛАНСИРОВКИ		
Гимманный корректировочный груз	257.9 / 264	324.1 / 47
Масса (гр.) / фаз (град.)		
Импульсы (г/мин/кг)		
Начальный	328.04	407.20
Остаточный	3.12	6.37
Излучаемый	40.88	40.88
Параметры ротора в процессе		

2 марта 2022

Работу выполнил: Завискин

[Подпись]

3.120

Входной контроль
 Контролер ПТО
[Подпись] Ю.Б. Демина